

W-12	配管の保温(1)	
適用範囲	配管防露保温材料および厚さ仕様	

1. 給水管・排水管（保温厚：Ⅶ）

屋内露出・隠ぺい部・屋外露出・多湿箇所

	呼 び 径	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	
イ	ロックウール保温筒	20									25			40		
ロ	グラスウール保温筒	20									25			40		
ハ	ポリスチレンフォーム保温筒	25														

2. 温水管（保温厚：Ⅰ）

屋内露出・隠ぺい部・屋外露出

	呼 び 径	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	
イ	ロックウール保温筒										25			40		
ロ	グラスウール保温筒										25			40		

3. 蒸気管（保温厚：Ⅱ）

屋内露出・隠ぺい部・屋外露出

	呼 び 径	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
イ	ロックウール保温筒	40													
ロ	グラスウール保温筒	40													

留意事項

- ・施工に先立ち被保温材の付着物を除去する。
- ・保温材相互の隙間はできるかぎり小さく、目目は同一線上を避けて取り付ける。
- ・保温材が雨などで水濡れした場合は新材料に取り替える。

見
本